



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-36014

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Котлы газовые конденсационные Vitocrossal 200
типов: SM2 с ИК-горелками MatriX мощностью от 87 до 311 кВт;
ST2 с цилиндрическими горелками MatriX мощностью от 404 до 628 кВт,
работающие на природном газе, включая комплектующие и запчасти.

Код ОКП (ТН ВЭД): 31 1281 (8403 10 900 0)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Viessmann Werke GmbH & Co. KG"
(Германия).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация; заключение
экспертизы промышленной безопасности АНО сертификации продукции
"АКАДЕММАШ" № 076/07-09 от 27.07.2009 г.; сертификат соответствия
ОС ООО "СЕРКОНС" № РОСС DE.AB28.V01448 от 24.06.2009 г.

Условия применения:

1. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности.
2. Оформление технической документации на монтаж и техническое обслуживание оборудования на русском языке.
3. Монтаж, техническое обслуживание и эксплуатация в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности.

Срок действия разрешения до 23.09.2014

Дата выдачи 23.09.2009



Заместитель руководителя
А.В. Ферапонтов

А В 028423